

定期点検時の点検項目、内容を下記表にご案内します

保証期間

・保証期間<運転開始日から1年間>

※水熱交換器はスケールの付着などにより運転効率が低下する恐れがあるため定期的な洗浄をお勧めします。

【定期点検要項、点検実施者の区分】

部品名、種類		点検内容	点検周期	お客様		メーカー 保守	保守費用
				状態チェック	定期交換、清掃		
冷媒部品	圧縮機	起動・運転・停止時の音、振動	1年			○	有償
		運転電流値、絶縁抵抗値測定				○	有償
		端子緩み、動力配線の接触				○	有償
	電子式膨張弁	動作チェック	1年			○	有償
		電源投入時の音確認				○	有償
	冷媒系統	機内配管の共振、接触、腐食	1年			○	有償
	保護装置	設定値どりの動作確認	1年			○	有償
	空気熱交換器	汚れ、目詰まり、損傷確認	1年			○	有償
※水熱交換器	水漏れ、水質確認、差圧確認	1年	○	○	○	有償	
電気部品	ファンモーター	起動・運転・停止時の音、振動	1年			○	有償
	開閉器類	動作、外観チェック	1年			○	有償
	クランクケースヒーター	導通チェック、絶縁抵抗値測定	1年			○	有償
電子部品	シーケンスユニット	動作確認	1年			○	有償
		端子部、コネクタ類緩みチェック				○	有償
	電装部品	回路の絶縁抵抗測定	1年			○	有償
	パワーサプライ	出力電圧測定	1年			○	有償
機構部品	フィルター	目視による汚れ、破れ確認	毎日	○	○		
	換気ファン	振れ、バランスの目視確認	1年			○	有償
構造部品	ドレンパン	ゴミ詰まり、ドレン水の流れ確認	1ヶ月	○	○		
		塗装皮膜のはがれ、浮きの確認		○	○		
	フレーム、底板類	発錆、断熱材のはがれ確認	1年	○			
		塗装皮膜のはがれ、浮きの確認		○			
ヒートポンプ能力		能力測定、動作確認	1年			○	有償